



Kiinteistötiedot	Katuosoite Kuokkalantie 3	Ilmoituksen / liitteen nro 151/16		
	Kylä Kirkonkylä	Kortteli 2024	Tontti / Rnro 5/543-502-104-59	
Liittyjäntiedot	Nimi Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy	Puhelin 050-3673763		
Katujohdon tiedot liittämiskohdassa	Yllä mainittu kiinteistö liittyy kääntöpuolella olevan karttapiirroksen mukaisesti yleiseen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Jätevesiviemäriin	<input checked="" type="checkbox"/> Sadevesiviemäriin	<input checked="" type="checkbox"/> Vesijohtoon	
	Runkolinjan koko ja aine	200 M	Runkolinjan koko ja aine	315 M
	Runkolinjan korkeus	+59.44	Runkolinjan korkeus	+59.92
	Normaali padotus- korkeus	+60.64	Padotus- korkeus	+61.55
Tonttviemäriin alin liittämisen- korkeus	+59.64	Tonttviemäriin alin liittämisen- korkeus	+60.24	
		Kartta MK	<input type="checkbox"/> 1 : 1 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 : 500	

Kadunpinnan korkeus kohdassa :

1. <u>+61.75</u>	4. <u>+61.75</u>	7. <u>+61.47</u>
2. <u>+61.67</u>	5. <u>+61.61</u>	8. _____
3. <u>+61.58</u>	6. <u>+61.35</u>	9. _____

Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan :

- Avo-ojaan/maastoon
 Sadevesiviemäriin

Lisätietoja :

Katurkorkeudet ovat tarkemittattua tietoa.

**Katso liitekartta.
Korkeusjärjestelmä N2000.**

Kiinteistön omaisuutta ovat tonttijohdot ja niihin liittyvät osat, kuten liitoskappale runkolinjaan ja talosulkuventtiili.

 Kaivutyötä vain kiinteistön alueella Kaivutyötä myös yleisillä alueilla Normaalitilanne, liittyjä vastaa kaivutöistä ja hakee kaivuluvan Poikkeustilanne, vesilaitos vastaa kaivutöistä 5 metrin säteellä putkesta Poikkeustilanne, vesilaitos vastaa kaivutöistä yleisellä alueella

lisätietoja:

http://www.nurmijarvi.fi/asuminen_ja_ymparisto/vesihuolto/nurmijarven_vesi_-liikelaitos/asiointi/ohjeita_uusille_kiinteistoille**Huom! Nykyisen tonttijätevesiviemäriin koko ja materiaali 160B (uusitaan?).**

Lunastus 80,00 €

Päivämäärä

16.12.2016

Liittymistietojen antaja

Anu Roimela

Puhelin

040 317 2382

