

SELITE

(..)= olemassa oleva putki tai laite
TL= tarkastusluukku
LE= lämmöneriste
UR= Urakkaraja

Putkien ja laitteiden eristys Ja kannakointi voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti

VESIJOHDOT
- Uudet rakennusten sisäiset vesiputket komposiittia, märkätiloissa näkyvät putket kromattua kuparia.
- Kelttiöseokoittajien putket PEX-putkea suojaputkessa
- Putkitöiden jälkeen asennetaan takaisin käyttökuntoon nykyinen huoneistokohtainen etäluettava vedenmittausjärjestelmä Smartvatten Verto

VM= Vesimittari

LINJASÄÄTÖVENTTIILIT

XXXX	— venttiilin palvelualue
XXXX-XX	— venttiilin malli & DN-koko
Q=X.XX l/h	— virtaama
kv=X.XX	— kv-arvo
es=X.X	— esisäätöarvo
X.XX kPa	— venttiilin painehäviö

Merkki:	Muutoksen laatu	Suun.	Pvm.

Kaupunginosa/kylä	Korttel/tila	Tontti/rn:o	Viranomaisen arkistomerkintöjä varten
1	54	10	
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji
Muutos			LVI
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu			Rakennus A
Tierantie 3–5			Kerros 2
04230 Kerava			
Piirtäjä	Suunnittelija	Pvm.	Vastuullinen suunnittelija
Otto Niemi	Otto Niemi	30.4.2024	Otto Niemi

Rakennusnumero

Juoks. n:o

Mittakaava
1:50

Koulutus
Insinööri (AMK)

Suunnittelualla, työ- ja piirustusnumero
LVI 24130 G2 1021

Muutosluvnro

AAVAT
Insinööritoimisto Aavat Oy
Stella Business Park Terra
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
info@aavat.fi