

Putkikaivannon reitit
tarkistettava rakennesuunnittelijalta
ennen töiden aloitusta

Uusittavien putkien routaeristys:
peitesyvyyden ollessa alle 1500 mm,
viemärit eristetään Finnfoam-levyllä (100 mm),
leveys 1000 mm (RU)

(...) = nykyinen putki tai laite

SXXX= vissi sadevesiviemāri

VYYV = uusi jätövesiviemäri

CVK – Ilusi padavasilgius


SVK= UUSI Sadevesikalvo

JVK/SVK= Uusi jafeveder

sadeveden tarkastuskaivo

UR = Urakkaraja

Urakoitsija varmistaa nykyisten viemärien korot ennen uusittavien kaivojen tilaamista

Merkki	Muutoksen laatu			Saun.	Pvm.
Kaupunginosa/kylö	Korttel/tila	lontti/m:o		Yrityksen arvomerkintäjä varten	Rakennustunnus
1	54	10			
Rakennustoinenpide			Piirustelaji		Juoka, m:o
Muutos			LVI		
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö		Mitakaava
Kiinteistö Oy Nyykarinkruunu			Asemapiirustus		1:200
Tierantie 3-5					
04230 Kerava					
Piirijä	Suunnittelija	Pvm.	Vastuullinen suunnittelija		Kulutus
Otto Nieminen	Otto Nieminen	30.4.2024	Otto Nieminen		Insiinööri (AMK)
	Insiinööri/maastointi Aavat Oy		Suunnittelusivu, työ- ja piirustusnumero		Muutostunnus
	Sieila Suoninen Park Tenta				
	Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo				
	info@aatat.fi				
	A VAT		LVI 24130 G1 0000		